



PLV : 00118896 page : 1

Service santé-environnement

Bastia, le 3 septembre 2025

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA

MONSIEUR LE DIRECTEUR

ACQUA PUBLICA
Rte Maréchal Juin
20200 BASTIA

Type Code Nom
Prélèvement 00118896
Unité de gestion 0269 COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA
Installation TTP 000528 USINE DU LANCONÉ
Point de surveillance P 0000000576 USINE DE LANCONÉ
Localisation exacte ROBINET SORTIE USINE
Commune BIGUGLIA

Prélevé le : mercredi 27 août 2025 à 09h00
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : P1

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité	
Mesures de terrain		inférieure	supérieure	inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL				
Température de l'eau	23 °C			25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
pH	7 unité pH		6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION				
Chlore libre	0,55 mg(Cl2)/L			
Chlore total	0,65 mg(Cl2)/L			

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : P1

Code SISE de l'analyse : 00116513

Référence laboratoire : 165716

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES				
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET			
Turbidité néphélométrique NFU	0,23 NFU			2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE				
Titre alcalimétrique	<0,1 °f			
Titre alcalimétrique complet	3,41 °f			
Titre hydrotimétrique	4,9 °f			
MINERALISATION				
Calcium	13,7 mg/L			
Chlorures	17 mg/L			250,00
Conductivité à 25°C	147 µS/cm		200,00	1 100,00
Sulfates	6,2 mg/L			250,00
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES				
Carbone organique total	1,3 mg(C)/L			2,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES				
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L			0,10
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,04 mg/L		1,00	
Nitrates (en NO3)	2,2 mg/L		50,00	
Nitrites (en NO2)	<0,05 mg/L		0,50	
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES				
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL			
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL			
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)			0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)			0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00	

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité. Eau faiblement minéralisée.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

!!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>