



PLV : 00118845 page : 1

Service santé-environnement

Bastia, le 6 octobre 2025

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA

MONSIEUR LE DIRECTEUR
ACQUA PUBLICA
Rte Maréchal Juin
20200 BASTIA

Type Code Nom
Prélèvement 00118845
Unité de gestion 0269 COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA
Installation UDI 000530 BASTIA
Point de surveillance P 0000000578 UDI BASTIA
Localisation exacte ROBINET CABINE DE PRÉLÈVEMENT FACE MAGASIN M. BRICOLAGE
Commune BASTIA

Prélevé le : mercredi 03 septembre 2025 à 08h40
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : D1D2

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
Mesures de terrain		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	24,5 °C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE					
pH	7,5 unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,17 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,27 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1D2

Code SISE de l'analyse : 00116461

Référence laboratoire : 165889

	Résultats	Limites de qualité	Références de qualité			
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET					
Turbidité néphélométrique NFU	0,13 NFU				2,00	
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS						
Chlorure de vinyl monomère	<0,5 µg/L			0,50		
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES						
Acrylamide	<0,03 µg/L			0,10		
Epichlorohydrine	<0,03 µg/L			0,10		
FER ET MANGANESE						
Fer total	22 µg/L					200,00
HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE						
Benzo(a)pyrène *	<0,001 µg/L			0,01		
Benzo(b)fluoranthène	<0,001 µg/L			0,10		
Benzo(g,h,i)pérylène	<0,001 µg/L			0,10		
Benzo(k)fluoranthène	<0,001 µg/L			0,10		
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (4 substances)	<0,01 µg/L			0,10		
Indéno(1,2,3-cd)pyrène	<0,001 µg/L			0,10		
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	142 µS/cm				200,00	1 100,00
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Antimoine	<1 µg/L			10,00		
Cadmium	<1 µg/L			5,00		
Chrome total	<2 µg/L			50,00		
Cuivre	<0,005 mg/L			2,00		1,00
Nickel	<1 µg/L			20,00		

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.					
Plomb	<2 µg/L		10,00		
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES					
Ammonium (en NH4)	<0,05 mg/L				0,10
Nitrites (en NO2)	<0,05 mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES					
Bact. aé. revivifiables à 22°-68h	0 n/mL				
Bact. aé. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION					
Bromoforme	<1 µg/L		100,00		
Chlorodibromométhane	2,9 µg/L		100,00		
Chloroforme	12,8 µg/L		100,00		
Dichloromonobromométhane	8,2 µg/L		100,00		
Trihalométhanes (4 substances)	24 µg/L		100,00		
Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00118845)					

Eau d'alimentation conforme aux limites de qualité. Eau faiblement minéralisée.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI