



PLV : 00121100 page : 1

Service santé-environnement

Bastia, le 13 mars 2026

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA

MONSIEUR LE DIRECTEUR

ACQUA PUBLICA

Rte Maréchal Juin

20200 BASTIA

Type Code Nom
Prélèvement 00121100
Unité de gestion 0269 COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA
Installation CAP 000524 SUARICCIO 1
Point de surveillance P 0000000572 SUARICCIO 1
Localisation exacte ROBINET TETE DE PUIT
Commune BIGUGLIA

Prélevé le : mardi 06 janvier 2026 à 08h30

par : LABORATOIRE OEHC

Type visite : RP

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)

0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif)

0 SANS OBJET

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

15,5 °C

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

7,2 unité pH

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : RP

Code SISE de l'analyse : 00118689

Référence laboratoire : 167713

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU

0,12

NFU

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2

<1

µg/L

Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène

<2

µg/L

Trichloroéthylène

<1

µg/L

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Bisphénol A

<0,02

µg/L

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés

<0,1

mg/L

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates

0,16

mg(CO3)/L

Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4

4

SANS OBJET

Hydrogénocarbonates

217,3

mg/L

pH Equilibre Calculé à 20°C

7,65

unité pH

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

DDD-4,4'

<0,001

µg/L

2,00

DDE-4,4'

<0,005

µg/L

2,00

Desmethylnorflurazon

<0,005

µg/L

2,00

Heptachlore époxyde

<0,01

µg/L

2,00

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

AMPA

<0,02

µg/L

MÉTABOLITES PERTINENTS

2,6 Dichlorobenzamide

<0,005

µg/L

2,00

Atrazine-2-hydroxy

<0,005

µg/L

2,00

Atrazine-déiisopropyl

<0,005

µg/L

2,00

Atrazine déiisopropyl-2-hydroxy

<0,05

µg/L

2,00

Atrazine déséthyl

<0,005

µg/L

2,00

Atrazine déséthyl-2-hydroxy

<0,02

µg/L

2,00

Atrazine déséthyl déiisopropyl

<0,05

µg/L

2,00

Chloridazone desphényl

<0,02

µg/L

2,00

Chloridazone méthyl desphényl

<0,02

µg/L

2,00

Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure
			inférieure	supérieure

MÉTABOLITES PERTINENTS

Chlorothalonil R417888	<0.10	µg/L		2.00	
Flufenacet ESA	<0.005	µg/L		2.00	
Hvdroxyterbuthvlazine	<0.005	µg/L		2.00	
N.N-Dimethylsulfamide	<0.02	µg/L		2.00	
OXA alachlore	<0.01	µg/L		2.00	
Simazine hvdroxv	<0.005	µg/L		2.00	
Terbuméton-désethyl	<0.005	µg/L		2.00	
Terbuthvlazin déséthvl	<0.005	µg/L		2.00	

MINERALISATION

Bromures	0.07	ma/L			
Calcium	39.4	ma/L			
Chlorures	23	ma/L		200.00	
Maqnésium	24.3	ma(Ma)/L			
Sodium	13.2	ma/L		200.00	
Sulfates	17	ma/L		250.00	

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

Antimoine	<1	µg/L			
Arsenic	<2	µg/L		100.00	
Bore ma/L	0.020	ma/L		1.50	
Cadmium	<1	µg/L		5.00	
Chrome total	<2	µg/L		50.00	
Fluorures ma/L	<0.05	ma/L		1.50	
Nickel	12	µg/L		20.00	
Sélénium	<2	µg(Se)/L		20.00	
Uranium en µg/l	<1	µg/L			

OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES

Carbone organique total	1.3	ma(C)/L		10.00	
Oxydab. KMnO4 en milieu acide à chaud	<0.005	ma(O2)/L			
Oxyaène dissous % Saturation	36.3	%			

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)	<0.05	ma/L		4.00	
Nitrates (en NO3)	4.6	ma/L		100.00	
Nitrites (en NO2)	<0.05	ma/L			

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		10 000.00	
Escherichia coli /100ml - MF	1	n/(100mL)		20 000.00	

PCB, DIOXINES, FURANES

PCB 101	<0.005	µg/L			
PCB 118	<0.005	µg/L			
PCB 138	<0.001	µg/L			
PCB 153	<0.001	µg/L			
PCB 180	<0.001	µg/L			
PCB 194	<0.001	µg/L			
PCB 28	<0.005	µg/L			
PCB 52	<0.01	µg/L			
Polychlorobiphéniles indicateurs	<0.01	µg/L			

PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...

Alachlore	<0.005	µg/L		2.00	
Dimethenamide-p	<0.005	µg/L		2.00	
Isoxaben	<0.005	µg/L		2.00	
Métazachlore	<0.005	µg/L		2.00	
Métolachlore	<0.005	µg/L		2.00	
Napropamide	<0.005	µg/L		2.00	
Propyzamide	<0.005	µg/L		2.00	

PESTICIDES ARYLOXYACIDES

2,4-MCPA	<0.02	µg/L		2.00	
Dichlorprop	<0.02	µg/L		2.00	
Dichlorprop-P	<0.02	µg/L		2.00	
Mecoprop-1-octyl ester	<0.02	µg/L		2.00	

PESTICIDES CARBAMATES

Thirame	<2	µg/L		2.00	
---------	----	------	--	------	--

PESTICIDES DIVERS

Bentazone	<0.02	µg/L		2.00	
Diflufénicanil	<0.02	µg/L		2.00	
Diméthomorphe	<0.005	µg/L		2.00	
Ethofumésate	<0.005	µg/L		2.00	
Fenpropidin	<0.005	µg/L		2.00	
Glyphosate	<0.02	µg/L		2.00	
Imidaclopride	<0.005	µg/L		2.00	
Métalaxyle	<0.005	µg/L		2.00	
Norflurazon	<0.005	µg/L		2.00	
Sulfosate	<0.03	µg/L		2.00	
Total des pesticides analysés	<2.000	µg/L		5.00	
Trifluraline	<0.005	µg/L		2.00	

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS						
Dinoterbe	<0.02	µg/L		2.00		
PESTICIDES ORGANOCHLORES						
Aldrine	<0.01	µg/L		2.00		
DDT-2,4'	<0.005	µg/L		2.00		
DDT-4,4'	<0.01	µg/L		2.00		
Dieldrine	<0.01	µg/L		2.00		
Endosulfan alpha	<0.02	µg/L		2.00		
HCH alpha	<0.005	µg/L		2.00		
HCH bêta	<0.01	µg/L		2.00		
HCH gamma (lindane)	<0.001	µg/L		2.00		
Heptachlore	<0.005	µg/L		2.00		
Hexachlorobenzène	<0.001	µg/L		2.00		
Méthoxychlore	<0.02	µg/L		2.00		
Oxadiazon	<0.005	µg/L		2.00		
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES						
Carbophénotion	<0.01	µg/L		2.00		
Malathion	<0.05	µg/L		2.00		
Phosmet	<0.02	µg/L		2.00		
Propargite	<0.005	µg/L		2.00		
Terbufos	<0.02	µg/L		2.00		
PESTICIDES STROBILURINES						
Azoxystrobine	<0.005	µg/L		2.00		
PESTICIDES SULFONYLUREES						
Flazasulfuron	<0.005	µg/L		2.00		
PESTICIDES TRIAZINES						
Atrazine	<0.005	µg/L		2.00		
Cyanazine	<0.005	µg/L		2.00		
Secbuméton	<0.005	µg/L		2.00		
Simazine	<0.005	µg/L		2.00		
Terbuméton	<0.005	µg/L		2.00		
Terbutylazin	<0.005	µg/L		2.00		
Terbutryne	<0.005	µg/L		2.00		
PESTICIDES TRIAZOLES						
Aminotriazole	<0.02	µg/L		2.00		
Cyproconazol	<0.005	µg/L		2.00		
Epoxyconazole	<0.005	µg/L		2.00		
Myclobutanil	<0.005	µg/L		2.00		
Propiconazole	<0.005	µg/L		2.00		
Tébuconazole	<0.005	µg/L		2.00		
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES						
Chlortoluron	<0.005	µg/L		2.00		
Diuron	<0.005	µg/L		2.00		
Fénuron	<0.005	µg/L		2.00		
Isoproturon	<0.005	µg/L		2.00		
Linuron	<0.005	µg/L		2.00		
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION						
Chlorate	<50	µg/L				
Chlorite en mg/L	<0.1	mg/L				
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)						
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0.005	µg/L				
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0.002	µg/L				
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0.002	µg/L				
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0.002	µg/L				
Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)	<0.002	µg/L				
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0.002	µg/L				
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0.002	µg/L				
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0.005	µg/L				
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0.005	µg/L				
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0.002	µg/L				
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0.002	µg/L				
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0.002	µg/L				
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0.005	µg/L				
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0.005	µg/L				
Acide perfluoro tridécanoïque (PFTrDA)	<0.002	µg/L				
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0.002	µg/L				
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0.002	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0.002	µg/L				
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	0.001	µg/L				
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	0.003	µg/L				
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	0.004	µg/L		2.00		

Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

!! Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>