



PLV : 00121111 page : 1

Service santé-environnement

Bastia, le 23 mars 2026

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA

MONSIEUR LE DIRECTEUR

ACQUA PUBLICA

Rte Maréchal Juin

20200 BASTIA

Type Code Nom
Prélèvement 00121111
Unité de gestion 0269 COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA
Installation UDI 002176 MOYEN SAN MARTINO DI LOTA
Point de surveillance S 0000003365 EHPAD CASA SERENA
Localisation exacte ROBINET TOILETTES ACCUEIL
Commune SAN-MARTINO-DI-LOTA

Prélevé le : mercredi 18 mars 2026 à 09h00

par : LABORATOIRE OEHC

Type visite : AA

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)

0 SANS OBJET

Odeur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Saveur (qualitatif)

0 SANS OBJET

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

15 °C

25,00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

7,5 unité pH

6,50

9,00

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre

0,1 mg(Cl₂)/L

Chlore total

0,19 mg(Cl₂)/L

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A

Code SISE de l'analyse : 00118700

Référence laboratoire : 168735

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)

0 SANS OBJET

Turbidité néphélométrique NFU

0.16 NFU

2.00

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Titre alcalimétrique complet

13.37

°f

Titre hydrotimétrique

13.79

°f

MINERALISATION

Chlorures

17

mg/L

Conductivité à 25°C

314

µS/cm

200,00

Sulfates

6.1

mg/L

250,00

1 100,00

250,00

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH₄)

<0,05

mg/L

Nitrates (en NO₃)

<1

mg/L

50,00

Nitrites (en NO₂)

<0,05

mg/L

0,50

0,10

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h

0

n/mL

Bact. aér. revivifiables à 36°-44h

0

n/mL

Bactéries coliformes /100ml-MS

0

n/(100mL)

0,00

Bact. et spores sulfito-rédu./100ml

0

n/(100mL)

0,00

Entérocoques /100ml-MS

0

n/(100mL)

0,00

Escherichia coli /100ml - MF

0

n/(100mL)

0,00

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>