



PLV : 00122329 page : 1

Service santé-environnement

Bastia, le 8 juillet 2026

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA

MONSIEUR LE DIRECTEUR

ACQUA PUBLICA

Rte Maréchal Juin

20200 BASTIA

Type Code Nom
Prélèvement 00122329
Unité de gestion 0269 COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA
Installation CAP 000523 RIVIERE BEVINCO
Point de surveillance P 0000000571 RIVIERE BEVINCO
Localisation exacte ENTREE USINE LANCONE
Commune OLMETA-DI-TUDA

Prélevé le : lundi 08 juin 2026 à 08h00

par : LABORATOIRE OEHC

Type visite : RS

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif) 0 SANS OBJET
Odeur (qualitatif) 0 SANS OBJET
Saveur (qualitatif) 0 SANS OBJET

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau 18 °C

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH 8,5 unité pH

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : RS

Code SISE de l'analyse : 00119918

Référence laboratoire : 170032

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif) 0 SANS OBJET
Turbidité néphélométrique NFU 0.32 NFU

COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS

Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 <0,5 µg/L
Tétrachloroéthylène+Trichloroéthylène <1 µg/L
Trichloroéthylène <0,5 µg/L

DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES

Bisphénol A <0.02 µg/L
Hydrocarbures dissous ou émulsionnés <0.1 mg/L

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

Carbonates 2,72 mg(CO3)/L
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 0 SANS OBJET
Hydrogénocarbonates 173,9 mg/L
pH Equilibre Calculé à 20°C 7,9 unité pH

HYDROCARB. POLYCYCLIQUES AROMATIQUE

Benzo(a)pyrène * <0,0005 µg/L
Benzo(b)fluoranthène <0,0005 µg/L
Benzo(g,h,i)pyrène <0,0005 µg/L
Benzo(k)fluoranthène <0,0005 µg/L
Fluoranthène * <0,0005 µg/L
Hydrocarbures polycycliques aromatiques (6 subst.*) <0,003 µg/L
Indéno(1,2,3-cd)pyrène <0,0005 µg/L

MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE

DDD-4,4' <0,001 µg/L 2,00
DDE-4,4' <0,002 µg/L 2,00
Desmethylnorflurazon <0,01 µg/L 2,00
Heptachlore époxyde <0,01 µg/L 2,00

MÉTABOLITES NON PERTINENTS

AMPA <0,02 µg/L

MÉTABOLITES PERTINENTS

2,6 Dichlorobenzamide <0,002 µg/L 2,00
Atrazine-2-hydroxy <0,005 µg/L 2,00
Atrazine-déisopropyl <0,005 µg/L 2,00

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0.03	µg/L		2.00		
Atrazine déséthyl	<0.002	µg/L		2.00		
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0.02	µg/L		2.00		
Atrazine déséthyl déisopropyl	<0.03	µg/L		2.00		
Chloridazone desphényl	<0.05	µg/L		2.00		
Chloridazone méthyl desphényl	<0.02	µg/L		2.00		
Chlorothalonil R417888	<0.02	µg/L		2.00		
Flufenacet ESA	<0.005	µg/L		2.00		
Hydroxyterbuthylazine	<0.005	µg/L		2.00		
N.N-Dimethylsulfamide	<0.1	µg/L		2.00		
OXA alachlore	<0.01	µg/L		2.00		
Simazine hydroxy	<0.005	µg/L		2.00		
Terbuméton-déséthyl	<0.002	µg/L		2.00		
Terbuthylazin déséthyl	<0.002	µg/L		2.00		
MINERALISATION						
Bromures	<0.05	mg/L				
Calcium	41	mg/L				
Chlorures	16	mg/L		200.00		
Magnésium	14	mg(Mg)/L				
Sodium	9.7	mg/L		200.00		
Sulfates	10	mg/L		250.00		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.						
Aluminium total µg/l	4	µg/L				
Arsenic	<0.25	µg/L		100.00		
Bore mg/L	0.011	mg/L		1.50		
Cadmium	<0.025	µg/L		5.00		
Chrome total	1.3	µg/L		50.00		
Cyanures totaux	<10	µg(CN)/L		50.00		
Fluorures mg/L	<0.05	mg/L		1.50		
Mercure	<0.1	µg/L		1.00		
Nickel	3.0	µg/L		20.00		
Plomb	<0.25	µg/L		50.00		
Sélénium	<0.5	µg(Se)/L		20.00		
Uranium en µg/l	<0.1	µg/L				
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES						
Carbone organique total	1.5	mg(C)/L		10.00		
Oxygène dissous % Saturation	105	%	30.00			
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0.05	mg/L		4.00		
Nitrates (en NO3)	1.1	mg/L		50.00		
Nitrites (en NO2)	<0.05	mg/L				
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Entérocoques /100ml-MS	42	n/(100mL)		10 000.00		
Escherichia coli /100ml - MF	>80	n/(100mL)		20 000.00		
PCB, DIOXINES, FURANES						
PCB 101	<0.0003	µg/L				
PCB 118	<0.005	µg/L				
PCB 138	<0.0003	µg/L				
PCB 153	<0.0003	µg/L				
PCB 180	<0.0003	µg/L				
PCB 194	<0.001	µg/L				
PCB 28	<0.0003	µg/L				
PCB 52	<0.0003	µg/L				
Polychlorobiphéniles indicateurs	<0.005	µg/L				
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...						
Alachlore	<0.002	µg/L		2.00		
Dimethenamide-p	<0.002	µg/L		2.00		
Isoxaben	<0.002	µg/L		2.00		
Métazachlore	<0.002	µg/L		2.00		
Métolachlore	<0.005	µg/L		2.00		
Napropamide	<0.002	µg/L		2.00		
Propyzamide	<0.005	µg/L		2.00		
PESTICIDES ARYLOXYACIDES						
2,4-MCPA	<0.002	µg/L		2.00		
Dichlorprop	<0.002	µg/L		2.00		
Dichlorprop-P	<0.002	µg/L		2.00		
Mécoprop	<0.002	µg/L		2.00		
PESTICIDES CARBAMATES						
Thirame	<2	µg/L		2.00		
PESTICIDES DIVERS						
Bentazone	<0.002	µg/L		2.00		
Diflufenicanil	<0.002	µg/L		2.00		
Diméthomorphe	<0.002	µg/L		2.00		
Ethofumésate	<0.005	µg/L		2.00		
Fenpropidin	<0.001	µg/L		2.00		
Glyphosate	<0.02	µg/L		2.00		
Imidaclopride	<0.005	µg/L		2.00		
Métalaxyle	<0.002	µg/L		2.00		
Norflurazon	<0.002	µg/L		2.00		

	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
				inférieure	supérieure
				inférieure	supérieure
PESTICIDES DIVERS					
Sulfosate	<0.03	µg/L		2.00	
Total des pesticides analysés	<2.00	µg/L		5.00	
Trifluraline	<0.005	µg/L		2.00	
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS					
Dinoterbe	<0.005	µg/L		2.00	
PESTICIDES ORGANOCHLORES					
Aldrine	<0.001	µg/L		2.00	
DDT-2,4'	<0.001	µg/L		2.00	
DDT-4,4'	<0.01	µg/L		2.00	
Dieldrine	<0.001	µg/L		2.00	
Endosulfan alpha	<0.001	µg/L		2.00	
Endosulfan total	<0.001	µg/L		2.00	
HCH alpha	<0.001	µg/L		2.00	
HCH alpha+beta+delta+gamma	<0.01	µg/L		2.00	
HCH bêta	<0.001	µg/L		2.00	
HCH gamma (lindane)	<0.001	µg/L		2.00	
Heptachlore	<0.005	µg/L		2.00	
Hexachlorobenzène	<0.001	µg/L		2.00	
Méthoxychlore	<0.02	µg/L		2.00	
Oxadiazon	<0.005	µg/L		2.00	
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES					
Carbophénotion	<0.01	µg/L		2.00	
Malathion	<0.003	µg/L		2.00	
Phosmet	<0.005	µg/L		2.00	
Propargite	<0.02	µg/L		2.00	
Terbuphos	<0.02	µg/L		2.00	
PESTICIDES STROBILURINES					
Azoxystrobine	<0.005	µg/L		2.00	
PESTICIDES SULFONYLUREES					
Flazasulfuron	<0.002	µg/L		2.00	
PESTICIDES TRIAZINES					
Atrazine	<0.002	µg/L		2.00	
Cyanazine	<0.002	µg/L		2.00	
Secbuméton	<0.002	µg/L		2.00	
Simazine	<0.002	µg/L		2.00	
Terbuméton	<0.002	µg/L		2.00	
Terbuthylazin	<0.002	µg/L		2.00	
Terbutryne	<0.002	µg/L		2.00	
PESTICIDES TRIAZOLES					
Aminotriazole	<0.02	µg/L		2.00	
Cyproconazol	<0.002	µg/L		2.00	
Epoxyconazole	<0.002	µg/L		2.00	
Myclobutanil	<0.005	µg/L		2.00	
Propiconazole	<0.002	µg/L		2.00	
Tébuconazole	<0.005	µg/L		2.00	
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES					
Chlortoluron	<0.002	µg/L		2.00	
Diuron	<0.002	µg/L		2.00	
Fénuron	<0.005	µg/L		2.00	
Isoproturon	<0.002	µg/L		2.00	
Linuron	<0.005	µg/L		2.00	
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION					
Chlorate	<50	µg/L			
Chlorite en mg/L	<0.1	mg/L			
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)					
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0.001	µg/L			
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0.001	µg/L			
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDōDS)	<0.001	µg/L			
Acide perfluorododécanoïque (PFDōDA)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0.001	µg/L			
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0.001	µg/L			
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoro tridecanoïque (PFTrDA)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0.001	µg/L			
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0.001	µg/L			
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0.001	µg/L			
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	<0.001	µg/L			
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	<0.001	µg/L			
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	<0.001	µg/L		2.00	

Eau brute superficielle conforme aux limites impératives et guides en vigueur pour tous les paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

!! Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>