Agence Régionale de Santé Corse

# CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE





Service santé-environnement

**MONSIEUR LE DIRECTEUR**
**ACQUA PUBLICA**
**Rte Maréchal Juin**
**20200 BASTIA**

**Bastia, le 6 octobre 2026**

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA

| | Type | Code | Nom |
|---|---|---|---|
| **Prélèvement** | | 00122363 | |
| **Unité de gestion** | | 0269 | COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA |
| **Installation** | TTP | 000529 | CHLOROMETRES SUARICCIO |
| **Point de surveillance** | P | 0000000577 | STATION DE SUARICCIO |
| **Localisation exacte** | ROBINET CANALISATION DE REFOULEMENT | | |
| **Commune** | BIGUGLIA | | |

**Prélevé le :** jeudi 24 septembre 2026 à 08h50
**par :** LABORATOIRE OEHC
**Type visite :** AA

## Mesures de terrain

| | Résultats | | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | | |
| Aspect (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Odeur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Saveur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| ***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL*** | | | | | | |
| Température de l'eau | 17 | °C | | | | 25,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | | |
| pH | 7,8 | unité pH | | | 6,50 | 9,00 |
| ***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION*** | | | | | | |
| Chlore libre | 0,39 | mg(Cl2)/L | | | | |
| Chlore total | 0,48 | mg(Cl2)/L | | | | |

## Analyse laboratoire

Type de l'analyse : ACOT — Code SISE de l'analyse : 00119952 — Référence laboratoire : 173956

| | Résultats | | Limites de qualité inférieure | Limites de qualité supérieure | Références de qualité inférieure | Références de qualité supérieure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES*** | | | | | | |
| Couleur (qualitatif) | 0 | SANS OBJET | | | | |
| Turbidité néphélométrique NFU | <0,30 | NFU | | | | 2,00 |
| ***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE*** | | | | | | |
| Titre alcalimétrique complet | 16,78 | °f | | | | |
| Titre hydrotimétrique | 27,23 | °f | | | | |
| ***MINERALISATION*** | | | | | | |
| Chlorures | 114 | mg/L | | | | 250,00 |
| Conductivité à 25°C | 738 | µS/cm | | | 200,00 | 1 100,00 |
| Sulfates | 24 | mg/L | | | | 250,00 |
| ***OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES*** | | | | | | |
| Carbone organique total | 0,4 | mg(C)/L | | | | 2,00 |
| ***PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES*** | | | | | | |
| Ammonium (en NH4) | <0,05 | mg/L | | | | 0,10 |
| Nitrates (en NO3) | 3,2 | mg/L | | 50,00 | | |
| Nitrites (en NO2) | <0,05 | mg/L | | 0,50 | | |
| ***PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES*** | | | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 0 | n/mL | | | | |
| Bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 0 | n/mL | | | | |
| Bactéries coliformes /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | | | | 0,00 |
| Bact. et spores sulfito-rédu./100ml | 0 | n/(100mL) | | | | 0,00 |
| Entérocoques /100ml-MS | 0 | n/(100mL) | | 0,00 | | |
| Escherichia coli /100ml - MF | 0 | n/(100mL) | | 0,00 | | |

## Conclusion sanitaire ( Prélèvement N° : 00122363)

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

/!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - https://www.ars.corse.sante.fr