Agence Régionale de Santé Corse

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE



Service santé-environnement

Bastia, le 29 octobre 2026

MONSIEUR LE DIRECTEUR
ACQUA PUBLICA
Rte Maréchal Juin
20200 BASTIA

COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00123389	
Unité de gestion		0269	COMMUNAUTE AGGLOMERATION DE BASTIA
Installation	UDI	002177	HAUT SAN MARTINO DI LOTA
Point de surveillance	P	0000002312	ROBINET DISTRIBUTION MUCCHIETE

Localisation exacte CAISSON RESERVOIR PIETRANERA

Commune SAN-MARTINO-DI-LOTA

Prélevé le : lundi 26 octobre 2026 à 07h30
par : LABORATOIRE OEHC
Type visite : AA

Mesures de terrain

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Aspect (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL						
Température de l'eau	18	°C				25,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	8	unité pH			6,50	9,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION						
Chlore libre	0,18	mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,28	mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : A — Code SISE de l'analyse : 00120967 — Référence laboratoire : 174447

	Résultats		Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Couleur (qualitatif)	0	SANS OBJET				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,30	NFU				2,00
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
Titre alcalimétrique complet	14,69	°f				
Titre hydrotimétrique	15,36	°f				
MINERALISATION						
Chlorures	18	mg/L				250,00
Conductivité à 25°C	340	µS/cm			200,00	1 100,00
Sulfates	6,2	mg/L				250,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	<1	mg/L		50,00		
Nitrites (en NO2)	<0,05	mg/L		0,50		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL)		0,00		

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00123389)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

/!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - https://www.ars.corse.sante.fr